

Lars Lied

21.2.2011

----321228

Distribusjon

Gjelder fra, dato

31.01.2012

Godkjent av, dato

Arild Myrvang, 31.01.2012

Gransket av, dato

Stefan Østby 31.01.2012

Neste granskning, dato

Innen 5 år fra godkjenningensdato

Erstatter



Gransket av: Morten Øyrås	Godkjent av: Erik Hansen	Lagret som:
Dato: 31.01.2012	Godkjent dato: 31.01.2012	Rev. nr.:
	Erstatter instr. av:	



Gransket av: Morten Øyrås	Godkjent av: Erik Hansen	Lagret som:
Dato: 31.01.2012	Godkjent dato: 31.01.2012	Rev. nr.:
	Erstatter instr. av:	



Gransket av: Morten Øyrås	Godkjent av: Dagfinn Åsen	Lagret som:
Dato: 31.01.2012	Godkjent dato: 31.01.2012	Rev. nr.:
	Erstatter instr. av:	

FELLES INSTRUKS FOR ENTREPRENØR, ARBEID NÆR SPENNINGSFØRENDE ANLEGG

1 HENSIKT

Instruksen beskriver prosess, rettigheter og plikter ved arbeid på / ved høyspent og lavspent anlegg hos netteiere nevnt over.

2 OMFANG

Instruksen omfatter internt/eksternt personell som behandler/besvarer denne typen henvendelser og eksterne entreprenører som utfører arbeid hos netteiere nevnt over. Instruksjonen er underordnet de til enhver tid gjeldende forskrifter og regelverk. Se også egen avtale med Geomatikk.

3 ANSVARLIG MOTTAKER FORPLIKTER SEG TIL Å OVERHOLDE FØLGENDE BESTEMMELSER:

Ved arbeid nær spenningsførende deler, skal Driftscentralen kontaktes ved arbeidshagens start og ved arbeidshagens slutt. Stedsangivelse (avgang, nærmeste nettstasjon, adresse og lignende) samt navn og telefonnr. til kontaktperson skal foreligge. Ved uhell eller ulykker skal Driftscentralen kontaktes umiddelbart.

Kabelanlegg

- Uforsvarlig behandling av strømkabler kan medføre livsfare.
- Graving, boring, nedsetting av stolper og lignende må ikke startes før gravemeldingstjenesten er kontaktet og evt. kabeltraseer er påvist i området. Kabelens dybde kan variere og oppgis ikke. Første gangs kabelpåvisning er kostnadsfritt for graveentreprenør i normal arbeidstid.
- Ved blottlegging, kryssing, flytting, oppheng/sikring av høyspentkabler, skal graveentreprenør bestille oppfølging /utførelse direkte hos godkjent el-entreprenør. El-entreprenør kontakter deretter driftscentralen for evt. utpeking av Leder For Sikkerhet (LFS), bestilling av kobling og lignende.
- Ved ytterligere behov for befaring, informasjon om sikringstiltak og lignende kan driftscentralen kontaktes. Første gangs befaring utføres kostnadsfritt for kunden.
- Etter blottlegging og evt. flytting, skal ikke arbeidsstedet forlates før kablene er tilfredsstillende beskyttet iht . REN.
- Graving med maskin nærmere enn 1 meter fra påvist trase beliggenhet tillates normalt ikke.
- Kabler skal ikke benyttes som understøttelsepunkt for stillaser, stiger, kastebrett eller lignende.
- Gjenfylling, kabelunderlag, understøttelse, oppheng og lignende, skal følge REN spesifikasjoner.
- Dersom påvisning eller kart ikke stemmer, må gravemeldingstjenesten og driftscentralen kontaktes før grøften fylles igjen.
- Gravetillatelse skal foreligge hos utfører og skal fremvises på forespørsel fra netteiers representant

Høyspenningsluftlinjer

Ved arbeid, graving, sprenging, kranarbeid og lignende nærmere enn 30 meter fra høyspennings luftlinjer, skal driftscentralen kontaktes på forhånd for å anvisse nødvendige sikringstiltak.

Første gangs anvisning er kostnadsfritt. Om nødvendig skal det utpekes Leder For Sikkerhet (LFS).

Graveentreprenør bestiller i så fall Leder For Sikkerhet (LFS) direkte hos godkjent el-entreprenør.

Skadeforvolders erstatningsplikt

Dersom anleggsarbeidet forårsaker skade på 3. parts eiendom, netteiers anlegg eller avbrudd i strømforsyningen, vil skadeforvolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader som netteier blir påført i de tilfellene det kan påvises uaktsomhet.

Kontaktinformasjon	Telefon	Åpningstid
Geomatikk, gravemelding og påvisning	09146	07:30 – 15:30
Fortum Distribution	06910	07:30 – 15:30
Energi 1 Follo Røyken	02011	08:00 – 15:30
Askøy Energi	02357	08:00 – 15:30
Fredrikstad Energi Nett	815 69 300	08:00 – 15:30
Driftscentralen, felles for alle nettselskapene	815 68 427	Døgnbemannet
Driftscentralen KUN VED ULYKKE	69 97 00 60	Døgnbemannet